



VÝVODY Z R62 (1.NP)

KL1-CYSYS5DX1
KL2-CYSY3AX1

KUCHYŇ

rozvaděč
vzduchotechniky

R1.1 R62

VŘEČEP
PŘÍVOD 600m³/h
ODVOD 600m³/h

prostor pro vedení el.
kabelů a topení k
jednotce

ST-CMFM 2Ax1 (OVLADACÍ KABEL)
MS-CMFM 12x1 (REZERVNÍ OVLADACÍ KABEL)

SU - OVLADÁNÍ SERVA SU CYSY 3Ax1
SU - ČERPADLO SMĚŠ. UZLU CYKY 3Cx1,5

OVLADÁNÍ VĚTVE VZT V KOTELNĚ Z R62

VÝVODY Z R62 (2.NP, PŮDA)

- S7 - SNÍMAČ TLAKU NA FILTRU JTY 3Ax1
- V2 - VENTILÁTOR (400V/5.5kW) 2xCYKY 5Cx2,5
- S2 - POTRUBNÍ ČIDLO NTC JTY 2Ax1
- KL4 - OVL.KLAPKY OBTOKU CMFM 2Ax1
- S3 - PŘÍLOŽNÉ ČIDLO NTC CYSY 3Ax1
- S11 - ČIDLO ZANESENÍ REKUPER. JTY 3Ax1
- RR - MOTOR ROT.REKUPERATORU CYKY 3Cx1,5
- K2 - OVLADÁNÍ KLAPKY CYSY 3Ax1
- V1 - VENTILÁTOR (400V/5.5kW) 2xCYKY 5Cx2,5
- S6 - TERMOKONTAKT JTY 2Ax1
- S6 - SNÍMAČ TLAKU NA FILTRU JTY 3Ax1
- K5 - OVLADÁNÍ KLAPKY CYSY 5DX1
- K6 - OVLADÁNÍ KLAPKY CYSY 5DX1

Architekt	Ing. arch. Karel Stráneck	
Vedoucí zakázky	Josef Fíndejs	
Projektant	Miroslav Šaroun	ŠAROUN MIROSLAV PROJEKCE ELEKTRO Komenského nám. 1041 570 01 LITOMYŠL IČO16209265, tel.602396422
Zodp. projektant	Miroslav Šaroun	
Kraj	Pardubický	
MU/OU	Polička	
Investor	Obec Sadek, Sadek 116, 572 01 Polička	
Název stavby:	ADAPTAČE OBJEKTU PRODEJNÝ NA OBEČNÍ DŮM V SÁDKU U POLIČKY	
Místo stavby:	k. ú. Sadek u Poličky, st.p.č. 257, p.č. 8/5, 8/2, 8/6	
Stavební objekt:	SO 01 - OBEČNÍ DŮM	
Část:	E - ELEKTROINSTALACE	
Obsah přílohy:	1.NP-PROPOJENÍ VZT JEDNOTKY	Měřítko: 1:100
Formát	Datum	2A4 1/2007
Číslo zakázky	Stupeň PD	362/06 PP
Revize	Označení přílohy:	00 Císlo par.: 00
		E.07