



LEGENDA

- DRÁT FeZn prům. 8mm, NA PODPĚRÁCH PV
- PÁSEK FeZn 4x30mm VE VÝKOPU 50x80cm
- TZ – TRUBKOVÝ ZEMNIČ (l=2m)

SVORKY

- SZ1-8 : ZKUŠEBNÍ TYP SR 03
- SO : OKAPOVÁ
- SS : SPOJOVACÍ
- SP1 : PŘIPOJOVACÍ
- SK : KŘIŽOVÁ

JT : JIMACÍ TYČ TYP JD15

ZEMNÍ ODPOR JEDNOTLIVÝCH SVODŮ

S MÍ BÝT MAX. 15 Ohmů.

Architekt:	Ing. arch. Karel Stránek	ŠAROUN MIROSLAV	Formát:	2A4
Vedoucí zakázky:	Josef Fíndelis	PROJEKCE ELEKTRO	Datum:	1/2007
Projektant:	Miroslav Šaroun	Komenařovo nám. 1041	Číslo zakázky:	382/06
Zodp. projektant:	Miroslav Šaroun	570 01 LITOMYŠL	Služebn. PD:	PP
Kraj:	Pardubický	ICO16209285, tel.602396422	Revize:	00
MÚ/OU:	Polčinka		Označení přílohy:	Číslo part:
Investor:	Obec Sádek, Sádek 116, 572 01 Polčinka			
Název stavby:				
ADAPTACE OBJEKTU PRODEJNÝ NA OBCENÍ				
DŮM V SÁDKU U POLČIKY				
Místo stavby:	k.ú. Sádek u Polčiky, st.p.č. 257, p.č. 8/5, 8/2, 8/6			
Stavění objekt:	SO 01 - OBCENÍ DŮM			
Část:	E - ELEKTROINSTALACE			
Obsah přílohy:	HROMOSVOD	Měřítko:	1:100	