



X4-ST4 - JYTY 4x1

LEGENDA

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3NPE AC, 50Hz 400/230V - TN-C-S
 OCHRANA P.N.D.NAP. : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
 DLE ČSN 332000-4-41
 - ZVYŠENÁ - OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM A PROUD.
 CHRÁNIČI V PROSTORÁCH ZVLÁŠT NEBEZPEČNÝCH
 DLE ČSN 332000-3 A 332000-5-51
 DLE ČSN 360450,52
 : BUDOUPROVEDENÝ VODIČEM CYKYL, RESP.KABELY CYKYL
 POD OMITKOU

SVITIDLA

A : typ PULI4 2x13W IP40
 B : typ CORSO 1x22W IP65
 C : typ FOX 1x18W IP40
 D : typ FALCON 236-BAP-EP 2x36W IP40

Název stavby: **VESTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍ SPOLEČENSKÉHO CENTRA SÁDEK Ě.P. 150**

Místo stavby:

k.ú. Sádek u Políčky, st.p.č.257

Stavebník:

obec Sádek, Sádek 116, 572 01 Políčka

Generální projektant: **APOLO CZ s.r.o.**, Tyršova 155, 572 01 Políčka

Autorizační razítko:

Projektant: **Miroslav Šaroun**

Zodp. projektant: **Ing. Martin Kozáček**

Kraj: **Pardubický**

Formát: **2 A4**

Stav. úrad: **Políčka**

Datum: **X.2010**

Stupeň PD: **DSP**

Ě. zakázky: **P3310**

Obsah palohy:

Označení palohy:

Mí. dítko:

Ě. paré:

2.NP - ELEKTROINSTALACE

F1-01-6.03

1:50

— OCHRANNE POSPOJOVANI (CY4)

VÝVODY Z R2.1

1 - CYKY 3Cx1,5

Z3-Z9 - 7xCYKY 3Cx2,5



APOLLO CZ s.r.o.
 Tyršova 155,
 572 01 Políčka
 +420 461 722 204
 apollo@apollocz.cz
 www.apollocz.cz